

江门铨允电梯有限公司

电梯维护报价书

单位名称: 江门市新会区华悦物业管理有限公司

维护项目: 更换 5 条主机曳引钢丝绳、1 条限速器钢丝绳

电梯型号: 通力电梯

工程地址: 江门市新会区司前镇迎宾南路 3 号华悦城市花园 12 座【梯 11 粤 JX0775 (19)】

数量: 1 台

序号	品牌	工程内容	规格型号	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	通力配套	更换 5 条主机曳引钢丝绳	Φ8×129 米 / 条×5 条	米	645	15.00	9675.00
2	通力配套	更换 1 条限速器钢丝绳	Φ8×125 米/条×1 条	米	125	14.00	1750.00
3	/	大修工程费	大修工程费	项	2	/	3100.00
合计金额 (大写): 壹万肆仟伍佰贰拾伍元整							(小写): ¥14525.00 元
<p>备注:</p> <p>1、电梯年检时,发现主机曳引钢丝绳起铁粉、磨损非常严重,存在较大安全隐患,现电梯的曳引钢丝绳(每台电梯有 5 条 Φ8,每条 129 米长度,电梯 5 条钢丝绳 合计:645 米)电梯已经使用多年,全部起铁粉、磨损非常严重,过度起起铁粉磨损严重的曳引钢丝绳给电梯安全运行造成不确定性,为确保电梯安全可靠运行,需更 5 条曳引钢丝绳。</p> <p>2、限速器钢丝绳磨损锈蚀非常严重,存在较大安全隐患。电梯已经使用多年,限速器钢丝绳属于正常使用磨损锈蚀。(每台电梯有 1 条 Φ8 限速器钢丝绳,合计长度共 124 米),过度磨损的限速器钢丝绳给电梯安全运行造成不确定性(限速器钢丝绳是用于电梯超速保护时的重要部件,一旦电梯超速,限速器无法夹住磨损锈蚀的钢丝绳,会产生严重的安全事故),为确保电梯安全可靠运行,需更换 1 条限速器钢丝绳。</p> <p>3、确认报价、预付工程款¥12000.00 元,乙方确认工程款后,立即安排订购更换,工程完工交付使用后,5 日内支付剩余工程款¥:2525.00 元。</p> <p>4、上述全新件正常使用,保修 12 个月,本报价含税。</p>							
确认内容	甲方确认上述报价无误并承诺,您支付上述款项		施工工期	确认报价后、立即订货更换。	报价日期	2026 年 03 月 16 日	
甲方:	(盖章)		乙方: 江门铨允电梯有限公司				
联系人: 梁炬德	日期: 2026.3.18		电话和传真: 0750-3112212 3110092 地址: 江门市蓬江区江华二路 10 号 2 楼				
电话: 18933633290	开户银行: 工商银行江门分行 银行账号: 2012 0027 0922 1150 813						

④ 江门铨允电梯有限公司

联系人: 陈晓江 电话: 13500288983

地址: 江门市蓬江区江华二路 10 号 2 楼

电话: 0750-3112212 3112216

传真: 0750-3110092

邮编: 529000

Email:jmchainwim@126.com