

电梯日常维修更换零件报价书

TO: 江门市温馨家园物业管理有限公司

检修结果	接报 5 幢之二货梯停运，我司检查发现电梯轿厢应急电源板，门机板，三角皮带和行程开关损坏，为了电梯安全使用，需要更换损坏的配件。以下为更换配件报价：				
序号	项目	工程核算			
		单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	轿厢应急电源板	套	1	1650.00	1650.00
2	门机板	套	1	2560.00	2560.00
3	三角皮带	条	1	255.00	255.00
4	行程开关	个	4	125.00	500.00
				小计：	4965.00
二	人工费				
1	拆装人工费	项	4	100.00	400.00
				小计：	400.00
				工程造价（一）+（二）	5365.00
含税金额（大写）：		伍仟叁佰陆拾伍元整			
同意按上述报价委托维修，质保期一年					

委托单位: 江门市温馨家园物业管理有限公司

客户确认:

日期: 2025-3-9

报价单位: 江门市品通电梯工程有限公司

经办人: 叶华伟

日期: 2025-3-8

工程合同

合同编号: PT20250309-016

甲方: 江门市温馨家园物业管理有限公司 (简称为甲方)

乙方: 江门市品通电梯工程有限公司 (简称为乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定, 结合平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 甲、乙双方就本工程施工事项经友好协商一致, 订立本合同, 以资信守。

一、工程名称: 电梯零配件更换维修工程

二、工程项目: 建泓璟园 5 幢之二货梯轿厢应急电源板, 门机板, 三角皮带、行程开关更换维修工程

电梯型号: 日立 MCA-825-C0105

产品编号: 13G051484 设备代码: 31104407002014120232

三、工程地点: 江门市蓬江区建泓璟园内

四、合同含税造价 (详见报价):

人民币 (大写) 伍仟叁佰陆拾伍元整

(小写) ¥5365.00 元

五、合同工期: 甲乙同意进场日起, 规定时间内成。

1、开工日期: 2025. 3. 27

2、完工日期: 2025. 3. 28

注: 质量保修期自竣工验收合格之日起计一年内。

六、本协议一式二份。本合同双方代表签字后生效。

甲方签名: 

日期: 2025年3月9日

乙方签名: 

日期: 2025年3月9日