



报价编号: PT20251120-062

服务热线: 15015015077

电梯日常维修更换零件报价书

TO: 江门市温馨家园物业管理有限公司

| 检修结果 | 接报 4 幢之二停运, 我司检查发现电梯门机板故障导致电梯不关门, 在检查中还发现横流风机、三角皮带、行程开关、轿厢照明电源盒、轿厢应急电源板和底坑开关, 需要更换以下损坏的配件。以下为更换配件报价: | | | | |
|--------------------|--|-----------|----|----------------|---------|
| 序号 | 项目 | 工程核算 | | | |
| | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 1 | 门机板(原装 SF2-DSC-1000C) | 套 | 1 | 2560.00 | 2560.00 |
| 2 | 横流风机 (原装恒达 FB-1042B) | 套 | 2 | 655.00 | 1310.00 |
| 3 | 三角皮带 (原装 A-124) | 条 | 1 | 255.00 | 255.00 |
| 4 | 行程开关 (原装 TKB-1A) | 块 | 2 | 125.00 | 250.00 |
| 5 | 轿厢照明电源盒 (原装 POWCV24181MH) | 套 | 1 | 875.00 | 875.00 |
| 6 | 轿厢应急电源板(原装 N2002941-B) | 套 | 1 | 1650.00 | 1650.00 |
| 7 | 底坑开关 (原装 SND4111-SP-C-R) | 个 | 3 | 92.00 | 276.00 |
| | | | | 小计: | 7176.00 |
| 二 | 人工费 | | | | |
| 1 | 拆装人工费 | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| | | | | 小计: | 500.00 |
| | | | | 工程造价 (一) + (二) | 7676.00 |
| 含税金额 (大写): | | 柒仟陆佰柒拾陆元整 | | | |
| 同意按上述报价委托维修, 质保期一年 | | | | | |

委托单位: 江门市温馨家园物业管理有限公司

报价单位: 江门市品通电梯工程有限公司

客户确认

经办人: 叶华伟

日期: 2025-11-20

日期: 2025.11.20



工程合同

合同编号：PT20251120-062

甲方：江门市温馨家园物业管理有限公司（简称为甲方）

乙方：江门市品通电梯工程有限公司（简称为乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，结合平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程施工事项经友好协商一致，订立本合同，以资信守。

一、工程名称：电梯零配件更换维修工程

二、工程项目：建泓璟园 4 幢之二电梯门机板，横流风机、三角皮带、行程开关、轿厢照明电源盒、轿厢应急电源板和底坑开关损坏更换维修工程

电梯型号：日立 MCA-825-C0105

产品编号：13G051477 设备代码：31104407002014120230

三、工程地点：江门市蓬江区建泓璟园内

四、合同含税造价（详见报价）：

人民币（大写）柒仟陆佰柒拾陆元整

（小写）¥7676.00 元

五、合同工期：甲乙同意进场日起，规定时间内成。

1、开工日期：2025.11.26

2、完工日期：2025.11.27

注：质量保修期自竣工验收合格之日起计一年内。

六、本协议一式二份。本合同双方代表签字后生效。

甲方签名：魏波

乙方签名：叶华

日期：2025年11月20日

日期：2025年11月20日