



电梯整改、维修（换件）费确认书

送呈：台山市聚城物业服务有限公司（金海湾三期15号右）

首先感谢您选用我司产品，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务，根据您的资料和要求，我公司的报价如下：

项目名称：电梯整改维修换件 电梯型号：TKJ1000/1.75-VVVF 报价日期：2026.3.14

编 号：0727 层/站/门：22/22/22 台数：1 报价编号：YS20260314-050

序号	工程内容	单位	数量	型号规格（图号）	费用（元）	
					单价	金额
1	更换电梯对重轮	套	1		2000.00	2000.00
2	轮轴	套	1		400.00	400.00
3	现场施工及吊装工程	项	1		1300.00	1300.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
合 计					3700.00	
备注：保修1年。						
确认内容	甲方确认上述报价无异，并承诺 <u> </u> 天内一次性向乙方支付上述合计货款			施工工期	设计及供货周期需 <u> </u> 天	
				合计（大写）	叁仟柒佰元整	
甲方：（盖章）				乙方：台山市宇顺电梯有限公司		
联系人：				经办人： <u>李健才</u>		
电话：				电话：0750-5528213		
联系地址：				地址：台山市台城镇金碧花园金星楼109号		
开户银行：				开户银行：中国工商银行台山市支行		
帐号：				帐号：2012007009200112421		

关于更换电梯对重轮情况说明

致：台山市聚城物业服务有限公司

兹贵司 15 栋右梯（编号:0727)我司在保养检查过程中发现电梯严重异响，对重轮磨损严重有铁粉磨出、对重轮传动轴、轴承已损坏，增大轿厢与对重间的距离，并改变钢丝绳的运动方向，对重轮和轿顶轮主要是改变钢丝绳的运动方向，对电梯运行存在安全隐患造成电梯困人情况，建议更换对重轮一套。

该电梯已暂停使用，不便之处，敬请谅解。感谢贵司一直以来对我们公司的支持与配合！



对重轮磨损严重起粉、对重轮传动轴、轴承已损坏。



2026年3月15日

