



AOLIAN 广东奥联电梯工程有限公司

电梯零件更换工程确认单

报价单号：AL24-J773

日期：2024 年 09 月 21 日

使用单位（甲方）：广州普凯物业管理有限公司江门分公司 楼号：熙美居 2 幢客梯

电梯型号：G.Wiz1050-C01.75

注册代码：3110-440700-201606-0139

由贵司管理的电梯，在 2024 年 09 月 21 日经我司维修技术人员电梯日常维保时发现：电梯继电板老化损坏，需尽快确认更换处理，现我司谨呈如下明细报价，请贵司尽快审核、批复并给予答复，多谢合作！

序号	零件名称	规格/型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1	继电器板	广日专用	块	1	2820.00	2820.00	
合计总金额（大写）：		人民币贰仟捌佰贰拾整				¥2820.00	
备注：质保一年。（操作不当或其他人为原因造成设备损坏除外）							

备注：1、本报价，总价已含税率 6%维护发票，有效期为 30 天；

2、以上零件订购需 5 个工作日，安装/维修工期为 1 天；

3、此报价如有异议，请与我司经办人联系，未经我司确认涂改无效；

4、上述确认单一式两份；一经双方签名盖章后（第一、二联），则具有合同效力正式生效。使用单位方执壹份，维修执行方执壹份。

5、此报价合同的复印件及传真件均有效。

6、收款户名（乙方）：广东奥联电梯工程有限公司

帐号：44001670239051138865

开户行：建设银行江门市城区支行

制单人：客服专员 006（3226823） 经办人：黎振辉、司徒先锋、邓振钟 审核：吕卫森 审批：陈德联 公
司（盖章）

委托/使用单位（甲方）意见：_____
(盖章)

委托/使用单位经办人：_____

日期：2024 年 月 日

