



报价编号：YR250429-321

服务热线：400-8238-388、0750-3933938 传真：0750-3933939

工程报价预算书

T0：台山市诚怡物业管理有限公司

工程项目：时代广场17幢2#电梯（东芝）

检修结果	2025年4月29日对贵公司沃华时代广场17幢2#电梯（设备代码：31104407002015120159）保养检查，经检查发现电梯不间断电源组损，不间断电源板损坏，光幕损坏，横流风机损坏，需要更换。更换配件报价如下：						
序号	项目	更换位置	注册代码	工程核算			
				单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	材料费						
1	不间断电源组（YRUPS-02SW-DYZ）	17幢2#电梯	31104407002015120159	套	1	580.00	580.00
2	不间断电源板（YRUPS-02SW-DLB）	17幢2#电梯	31104407002015120159	块	1	1,905.00	1,905.00
3	光幕（YR451-PT）	17幢2#电梯	31104407002015120159	套	1	2,950.00	2,950.00
						小计：	5,435.00
经双方协商，最终给予8.8折优惠价结算							4,782.80
二	人工费						
1	更换配件安装调试人工费			项	1	1,200.00	1,200.00
						小计：	1,200.00
工程造价（A）=（一）+（二）：							5,982.80
（含税）金额（大写）：伍仟玖佰捌拾贰元捌角							
同意报价委托维修							

委托单位：台山市诚怡物业管理有限公司

客户签名或盖章：

联系电话：

日期：

地址：广东省台山市台城镇陈宜禧路沃华时代广场

报价单位：江门市怡润机电设备工程有限公司

经办人：周经纬

联系电话：18899828998

日期：2025年5月6日

请签收后回传至0750-3933939或联系我司人员，感谢贵司对我司工作的支持，谢谢！

备注： 1、此报价传真及扫描件均有效。（此报价有效期为30天）
2、委托单位同意在完成上述维修后7天内支付全额款项。
3、配件维修保修期三个月，更换新配件保修期一年。
4、本报价不含政府、特种设备检测部门等相关部门收取的一切费用。

备注：贵司已收到上述报价原件，经手人： 日期：

编制： 邢颖欣 报价发起人：陈鸿业