

# 广东邻里机电有限公司

## 电梯维修/整改报价单

客户名称：上海永升物业管理有限公司江门分公司  
 客户地址：地址：江门市蓬江区龙福路52号旭辉公馆物业中心  
 项目名称：江门雅滨园  
 联系人：刘工17665003749

报价单号：机电-WBBJ-2026-0009  
 报价日期：2026-1-19  
 报价人：谢桂森  
 联系电话：13630121531


序号	梯号	项 目	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	71座货梯	曳引钢丝绳五条 (10mm, 250米/条 *5条, 2 :1 麻芯 天津高盛)	1250	个	15.00	18,750.00
2	设备代码： 3110100682 0212 247357	更换曳引钢丝绳人工费	1	项	5,000.00	5,000.00
质保期为壹年，人为、进水、烧坏除外。					合计	23,750.00
人民币大写：贰万叁仟柒佰伍拾元整						
付款方式： <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 电汇 <input type="checkbox"/> 验收合格后付款 <input type="checkbox"/> 其他_____； 发 票： <input type="checkbox"/> 普票 <input type="checkbox"/> 专票 <input type="checkbox"/> 其他_____； 开户银行：招商银行股份有限公司广州分行营业部 开户帐号：755954225110001 开户名称：广东邻里机电有限公司						



**备注：**

1. 以上报价为含税价格，增值税率为 9%，如有任何疑问，请及时与维修人联系；
2. 本报价单之价格及条款若无异议，签字或盖章后即生效；
3. 本报价单之费用，双方核验完工后30天内付款；
4. 本报价有效期为30天，传真件有效。

盖章：广东邻里机电有限公司



盖章  
客户



# 检测报告



项目名称: 江门雅滨园

地址: 江门雅滨园71座货梯

检查时间: 2026年1月19日

检测内容: 71座货梯故障困人

1月15日, 接物业报修, 71座货梯困人, 经检测, 我司维保人员检查发现是电梯钢丝绳爆股卡槽不能运行, 已无法维修, 需要更换曳引钢丝绳。



处理措施: 曳引钢丝绳五条 (10mm, 250米/条\*5条, 2 : 1 麻芯 天津高盛 )

