



报价编号: JMGL2026043001

电梯零部件维修及更换报价

使用单位: 江门市御和物业管理有限公司

维修项目: 盈翠雅轩 2 座 04-06 单元 5 号梯[梯粤 JX5763]更换不锈钢机房门、天面楼梯口不锈钢门、不锈钢防鼠板、控制柜抱闸接触器、主机接触器、层门自闭弹簧、控制柜电脑 V4.0 主板、主机轴承专用高温油脂工程

电梯品牌型号: 杭州西奥电梯 XO-REBO

电梯设备注册代码: 31104407002017020012 (盈翠雅轩 2 座 04-06 单元 5 号梯)

编号: 梯粤 JX5763

数量: 1 台

工程地址: 江门市新会区睦洲镇新兴街 148 号盈翠雅轩 2 座 04-06 单元 5 号梯

序号	工程项目	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	更换不锈钢机房门	扇	1	3055	3055
2	更换天面楼梯口不锈钢门	扇	1	2155	2155
3	加装不锈钢防鼠板	块	1	250	250
4	更换控制柜抱闸接触器	只	1	550	550
5	更换主机接触器	只	1	750	750
6	更换层门自闭弹簧	条	5	30	150
7	更换控制柜电脑 V4.0 主板 (含程序、软件费、调试费)	块	1	2800	2800
8	主机轴承专用高温油脂	罐	1	50	50
合计:	大写: 玖仟柒佰陆拾元整		小写: ¥9760.00 元		
备注:	<p>1、经我司技术人员检查发现, 贵司所在盈翠雅轩 2 座 04-06 单元 5 号梯机房门和天面楼梯口门破损严重, 控制柜抱闸接触器和主机接触器损坏, 层门自闭弹簧生锈, 控制柜电脑 V4.0 主板故障, 需要尽快更换。为确保人身和财产安全, 目前电梯已停用。该电梯维修工程报价请物业尽快审核确认!</p> <p>2、上述报价含零部件货价、调试费、安装费, 含税。</p> <p>3、正常使用, 非人为损坏, 质保 1 年。</p>				
确认内容	甲方确认上述报价无误并承诺一次支付上述款项	施工工期	确认报价后, 立即更换	报价日期	2026 年 04 月 30 日
甲方:	江门市御和物业管理有限公司 (盖章)	乙方:	江门市广菱电梯有限责任公司 (盖章)		
联系人:	林群亮	经办人:	林群亮		
电话:	13672885827	电话:	13672885827		
日期:	2026 年 5 月 6 日	地址:	江门市蓬江区西区工业路 8 号之一自编 2 号楼首层 3-1 卡 (一址多照)		
工程地址:	江门市新会区睦洲镇新兴街 148 号盈翠雅轩 2 座 04-06 单元 5 号梯	开户银行:	中国农业银行股份有限公司江门炮台支行		
		银行账号:	44372101040009405		

江门市广菱电梯有限责任公司

联系人: 谭文照 电话: 13924689392

地址: 江门市蓬江区西区工业路 8 号之一自编 2 号楼首层 3-1 卡 (一址多照)

