

单号：GH-2512094 区域：(台山)
甲方：台山市嘉润物业管理服务有限公司、 乙方：江门市冠海电梯工程有限公司
监督方：美嘉华庭第一届业主委员会 代表人：赵光培
代表人： 联系电话：18128222725
联系电话：

维修工程报价

近日，甲方单位美嘉华庭 5 幢（8.9 房）电梯（设备代码：3110-440700-201403-0118）经我司技术人员检查，发现该梯的变频器电容、变频器模块、变频器风扇，无线对讲损坏，需要尽快更换。为确保电梯的正常使用，请尽快审核确认！现单价如下：

一、报价明细表

序号	工程内容	规格及型号	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	更换变频器大电容工程	21a808	2 个	350.00	700.00	5 幢 8.9 房
2	更换变频器模块工程	7MBP75RA120-04	1 个	3350.00	3350.00	
3	更换变频器风扇工程	FFB0935SHE	2 个	150.00	300.00	
4	更换电梯无线对讲工程	HWE-G117	1 台	1350.00	1350.00	
5	税收 9%	-	1 项	-	513.00	
<p>总价为 ¥ 6213.00 元； 大写：人民币陆仟贰佰壹拾叁元整 （含税）更换质保 1 年</p>						

二、付款方式：汇款。

三、交货日期：付清款后十五天内，具体以付款凭证为准。

四、此价格如有异议，请与乙方联系，未经乙方确认涂改无效。

五、报价有效期：30 天。

六、乙方提供工程发票。

七、备注：

- 1、如对上述报价单无异议，甲方及监督方请在此报价单上盖章确认，以方便乙方安排工作。
- 2、甲方收到乙方发票，不视为已向乙方支付相关款项，银行转账凭证是甲方向乙方付款的唯一依据。乙方在收到甲方合同的全部款项后一周内，向甲方开具本合同发票唯一依据。

甲方（盖章）： 台山市嘉润物业管理服务有限公司
代表人（签名）：
日期：

乙方：江门市冠海电梯工程有限公司
代表人（签名）：
日期：

监督方：美嘉华庭第一届业主委员会
代表人（签名）：
日期：