PINTONG

报价编号：PT20250512-034

服务热线：15015015077

电梯日常维修更换零件报价书

TO：江门市温馨家园物业管理有限公司

检修结果	接报 7 幢之一停运，我司检查发现电梯红外线光幕故障导致电梯不关门，在检查中还发现横流风机、三角皮带、行程开关，轿厢和对重导靴磨损、轿厢照明电源盒、轿厢应急电源板和底坑开关，随行电缆损坏，需要更换以下损坏的配件。以下为更换配件报价：

序号	项目	工程核算			
		单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	红外线光幕	套	1	2800.00	2800.00
2	横流风机	套	2	655.00	1310.00
3	三角皮带	条	1	255.00	255.00
4	行程开关	块	3	125.00	375.00
5	轿厢和对重导靴	个	8	78.00	624.00
6	轿厢照明电源盒	套	1	875.00	875.00
7	轿厢应急电源板	套	1	1650.00	1650.00
8	底坑开关	个	4	92.00	368.00
9	随行电缆	米	52	115.00	5980.00
				小计：	14237.00
二	人工费				
1	拆装人工费	台	1	1500.00	1500.00
				小计：	1500.00
			工程造价（一）+（二）		**15737.00**
含税金额（大写）：		**壹万伍仟柒佰叁拾柒元整**			
同意按上述报价委托维修，质保期一年					

委托单位：江门市温馨家园物业管理有限公司

客户确认：

日　期：2025.10.14

报价单位：江门市品通电梯工程有限公司

经办人：叶华伟

日　期：2025.10.14

工程合同

合同编号：PT20250512-034

甲方：江门市温馨家园物业管理有限公司（简称为甲方）

乙方：江门市品通电梯工程有限公司（简称为乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，结合平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程施工事项经友好协商一致，订立本合同，以资信守。

一、工程名称：电梯零配件更换维修工程

二、工程项目：建泓璟园 7 幢之一电梯红外线光幕、横流风机、三角皮带、行程开关，轿厢和对重导靴磨损、轿厢照明电源盒、轿厢应急电源板和底坑开关，随行电缆更换维修工程

电梯型号：日立 MCA-825-C0105

产品编号：13G051491　设备代码：31104407002014120227

三、工程地点：江门市蓬江区建泓璟园内

四、合同含税造价（详见报价）：

人民币（大写）壹万伍仟柒佰叁拾柒元整

（小写）¥15737.00 元

五、合同工期：甲乙同意进场日起，规定时间内成。

1、开工日期：2025.10.22

2、完工日期：2025.10.24

注：质量保修期自竣工验收合格之日起计一年内。

六、本协议一式一份。本合同双方代表签字后生效。

甲方签名：　　乙方签名：

日期：2025年10月14日　　日期：2025年10月14日