

江门市广州电梯工程有限公司

电梯安装维修工程报价书

单位名称：江门市新会区名都物业管理有限公司

工程名称：电梯工程

电梯地点：广东省江门市新会区会城街道新峰路13号雅逸尚都17座1#2#梯

电梯型号：日立MCA-825-C0105电梯

台数：2台

设备代码：31104407002018110224 31104407002018110216

登记证编号：梯11粤JX0340(18)/梯11粤JX0332(18) 产品编号：17G012119/17G012120

序号	工程内容	规格型号	单位	数量	单价	单项小计
1	1#更换曳引钢丝绳	10MM, 125米/条×5 条	米	625	20元/米	12500
2	1#更换限速器钢丝绳	6MM(1条)	米	123	12.5元/米	1537.5
3	1#更换曳引主机轮	5槽	个	1	3850元/个	3850
4	1#大修人工费(含曳引钢丝绳、曳引主机轮)		项	1	3500元/项	3500
5	1#限速器钢丝绳大修人工费		项	1	750元/项	750
6	1#、2#更换限位开关	HD	只	8	85元/只	680
7	1#、2#更换底坑缓冲开关	自动复位	只	4	95元/只	380
8	1#、2#更换底坑涨紧轮开关	手动复位	只	2	123元/只	246
9	1#更换轿厢LED筒灯	EFG	个	2	185元/个	370
10	1#更换轿厢LED照明恒流控制电源	10W	个	2	485元/个	970

总计金额：(大写)贰万肆仟柒佰捌拾叁元伍角(小写)¥24783.5元

备注：1、检查发现曳引钢丝绳、限速器钢丝绳和曳引主机轮自然磨损、损坏，为确保电梯安全运行，需大修更换曳引钢丝绳、限速器钢丝绳和曳引主机轮。

2、检查发现限位开关、底坑缓冲开关和底坑涨紧轮开关、轿厢LED筒灯和轿厢LED照明恒流控制电源损坏，需更换。

3、保修期为12个月。本报价含税。

内容	甲方如同意上述报价请签字盖章并在完工后一次性向乙方支付上述款项	施工日期	具体日期由甲方确定	报价日期	2025/7/14
甲方：江门市新会区名都物业管理有限公司(盖章)	乙方：江门市广州电梯工程有限公司				
联系人：梁国新	电话和传真：3288078、3288079	经办人	梁国新		
电话：0750-6609908	地址：江门市建设二路13号安和大厦三楼				
日期：2025年7月15日	开户银行：中国工商银行江门蓬江支行				
工程地址：广东省江门市新会区会城街道新峰路13号	银行帐号：2012002619024829157				

江门市广州电梯工程有限公司
地址：江门市建设二路13号安和大厦三楼
邮编：529000
电话：0750-3288078(十线) 传真：0750-3288079