



报价编号: YR250506-334-2

服务热线: 400-8238-388、0750-3933938 传真: 0750-3933939

工程报价预算书

TO: 广州恒鑫物业管理有限公司江门分公司

工程项目: 恒鑫物业2幢客梯(东芝)

检修结果	2025年5月1日接报贵公司2幢客梯故障，经检查发现电梯变频器主板损坏，变频器大模块损坏，变频器小模块损坏，变频器电容损坏，回生电阻柜损坏，需要更换。以为更换配件报价：					
序号	项目	电梯编号	工程核算			
			单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	材料费					
1	变频器主板（YRC005-UCB）原厂	2幢客梯	套	1	4,000.00	4,000.00
2	变频器大模块（YRMK021AR051PBM7）原厂	2幢客梯	块	1	2,463.50	2,463.50
3	变频器电容（YRDJDR-2200UF）原厂	2幢客梯	个	2	335.00	670.00
4	变频器小模块（YR61S67）	2幢客梯	个	1	315.00	315.00
5	金属管电阻箱（24R 3500W）不保修	2幢客梯	个	1	500.00	500.00
小计：					7,948.50	
二	人工费					
1	更换配件安装调试人工费	项	1	1,000.00	1,000.00	
小计：					1,000.00	
(含税)工程造价(A)=(一)+(二)：					8,948.50	
金额（大写）：捌仟玖佰肆拾捌元伍角						

委托单位: 广州恒鑫物业管理有限公司江门分公司

客户签名或盖章:

联系电话:

日期:

地址: 江门市蓬江区龙湾东路35号恒鑫御园

报价单位: 江门市怡润机电设备有限公司

经办人: 赵志峰

联系电话: 18924683386

日期: 2025年5月15日

请签收后回传至0750-3933939或联系我司人员,感谢贵司对我司工作的支持,谢谢!

备注: 1、此报价传真及扫描件均有效。(此报价有效期为30天)

2、委托单位同意在完成上述维修后7天内支付全额款项。

3、配件维修保修期三个月,更换新配件保修期一年。

4、本报价不含政府、特种设备检测部门等相关部门收取的一切费用。

备注: 贵司已收到上述报价原件,经手人:

日期:

编制: 邢颖欣

报价发起人: 何镇源