



台山市宇顺电梯有限公司

电话：18802588771 传真：0750-5528213 地址：台山市台城镇金碧花园金星楼 109 号

维保过程联系函

序号：Nº

工地名称	台山市聚城物业管理有限公司	使用地点	金海湾三期 16 号楼 B 座左梯	型号	TKJ1000-1.75m/s-VVV F
合约号		联络人	陈国锋	电话	13426766696

事由：关于金海湾三期 16 号楼 B 座左梯更换电梯对重轮事宜

内容

致： 台山市聚城物业管理有限公司


于 2024 年 8 月 20 日，我司维保人员接贵单位通知金海湾三期 16 号楼 B 座左梯，电梯异响，经我司维保技术人员现场检测发现，该编号：0708 电梯，对重轮传动轴、轴承已损坏且曳引传动轮绳槽有破损现象，对电梯运行存在安全隐患，建议更换对重轮一套。

该电梯已暂停使用，不便之处，敬请谅解。

感谢贵单位一直以来对我们公司的支持和配合!

维保单位经手人

请抄送贵司相关负责人





电梯整改、维修（换件）费确认书

送呈：台山市聚城物业服务有限公司（金海湾三期16号）

首先感谢您选用我司产品，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务，根据您的提供的资料和要求，我公司的报价如下：

项目名称：电梯整改维修换件 电梯型号：TKJ1000/1.75-VVVF 报价日期：2024.8.20

编号：0708 层/站/门：18/18/18 台数：1 报价编号：YS20240820-011

序号	工程内容	单位	数量	型号规格（图号）	费用（元）	
					单价	金额
1	更换电梯对重轮	套	1		1500.00	1500.00
2	轮轴	套	1		400.00	400.00
3	现场施工及吊装工程	项	1		1300.00	1300.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
合 计					3200.00	
备注：保修半年。						
确认内容	甲方确认上述报价无异，并承诺____ 天内一次 性向乙方支付上述合计货款			施工工期	设计及供货周期需____天	
				合计（大写）	叁仟贰佰元整	
甲方：（盖章）				乙方：台山市宇顺电梯有限公司		
联系人：				经办人：李健松		
电话：				电话：0750-5528213		
联系地址：				地址：台山市台城镇金碧花园金星楼 109 号		
开户银行：				开户银行：中国工商银行台山市支行		
帐号：				帐号：2012007009200112421		